

POŽÁRNÍ ŘÁD

Tento požární řád je zpracován podle platného zákona o požární ochraně a související vyhlášky požární ochrany. Osoby vstupující do tohoto objektu jsou povinny se tímto řádem řídit.

1. Všeobecné požadavky

- všechny společné chodby objektu je nutné považovat za únikové cesty, které nesmí být zastavovány žádným materiálem ani předměty, ani zužována jejich průchodná šířka;
- zřizování prozatímních elektrických zařízení je v objektu zakázáno;
- všechna osvětlovací tělesa musí být opatřena ochrannými kryty dle druhu tělesa;
- trvale musí být zajištěn volný přístup k hasicím přístrojům a nástěnným hydrantům, které musí být umístěny tak, aby byly chráněny před poškozením a zneužitím;
- uzávěry médií a rozvaděče elektrického proudu musí být označeny a trvale k nim musí být zabezpečen volný přístup;
- stejně musí být označeny i přístupové cesty k uzávěrům médií a únikové cesty;
- do vzdálenosti 80 cm od uzávěrů médií a rozvodných skříní se nesmí ukládat žádné materiály ani předměty;
- ve sklepních prostorách je zakázáno skladovat jakékoliv tlakové lahve (propan – butan apod.) a hořlavé kapaliny.

2. Rozmístění hasicích přístrojů

Hasicí přístroje jsou umístěny v každém vchodu: suterén, chodba – 1 ks,
3.- 4.p., podesta, schodiště – 1 ks a strojovna výtahu – 1 ks.

3. Rozmístění nástěnných hydrantů

Nástěnné hydranty jsou umístěny v každém vchodu: suterén, chodba – 1 ks.

4. Závěrečná ustanovení

Všichni nájemníci jsou povinni si počínat tak, aby svým chováním nezavdali příčinu ke vzniku požáru.

V případě vzniku požáru jsou povinni přivolat pomoc dle poplachových směrnic a poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce zasahujících hasičů.

Tento požární řád nabývá účinnosti dnem právních účinků vkladu Prohlášení vlastníka o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám do příslušného Katastru nemovitostí. Požární řád je nedílnou součástí Stanov společenství vlastníků domu Jasmínová 2690 – 2699 a 2701, Praha 10.